



FEUERWIDERSTANDSKLASSIFIZIERTE DECKENSTRAHLER

LESEN SIE BITTE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG VOR DEM EINBAU DURCH ÜBERLASSEN SIE DEM BENUTZER / WARTUNGSTECHNIKER EINE KOPIE FÜR DIE KÜNFTIGE BESUCHUNG

WICHTIGE INSTALLATIONSMATIONEN

- Die Installation muss gemäß der neuesten Ausgabe der nationalen elektrischen Anschlussvorschriften durchgeführt werden
- Falls Sie sich nicht sicher sein sollten, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Kann benutzt werden mit GU10 LED, CFL oder Halogenleuchten.
- Höchstspannung 240V 50Hz AC. Lieferung mit eingebauter GU10 Lampenfassung für den 240V Betrieb.
- Stellen Sie sicher, dass ALLE elektrischen Anschlüsse, selbst die werkseitig durchgeführten, sind sicher und keine losen Litzen aufweisen.
- Dieser Beleuchtungskörper ist nur für den Innengebrauch vorgesehen - NICHT in neuen Putzflächen oder Feuchtbereichen installieren.
- Das brandschutzbesetzte Material dichtend den Deckenstrahler vollständig im Brandfall ab.
- Beim Gebrauch von Halogenlampen dürfen nur Aluminiumreflektorleuchten verwendet werden. Nicht mit dichroitischen Kaltstrahlampen verwenden.
- Die beleuchtete Oberfläche muss eine Mindestentfernung von 0,5m zur Vorderseite der Leuchte aufweisen.



Die Beleuchtungskörper sind nicht geeignet für eine Montage auf normal entflammbaren Oberflächen, wenn eine 50W Halogenleuchte verwendet wird.

Dieser feuerwiderstandsklassifizierte Einbaudeckenstrahler dient zur Installation in feuerwiderstandsklassifizierte Decken und darf nicht in nicht feuerwiderstandsklassifizierte Decken, z.B. Holzdecken, eingebaut werden. Wenn 50W Lampen verwendet werden. Mit 50W Halogen-, CFL und LED-Leuchten kann der Einbau in normal entflammbare Flächen erfolgen.





DIESER BELEUCHTUNGSKÖRPER DARF NICHT MIT ISOLIERMATERIAL ABGEDECKT WERDEN.

INSTALLATIONSANLEITUNG FIXIERT, VERSTELLBAR UND IP65

Vor Installation oder Wartung vom Netzstrom trennen.

- Wählen Sie die geeignete Stelle für den Beleuchtungskörper aus und beachten Sie das in Abb.1 angegebene Spiel. Achten Sie auf Stützbalken, Wasserrohre und Stromkabel. Benutzen Sie die Ausschneideschablone in Innendeckel der Schachtel, um das Loch für die anzubringende Art von Beleuchtungskörper in die Decke zu schneiden. Für IP65 Beleuchtungskörper muss sichergestellt werden, dass der Kontaktbereich zwischen Fassung und Kontaktfläche geglättet worden ist. Es sollte ein geeignetes Silikonmittel zwischen der Dichtung des Deckenstrahlergehäuses und der Montagefläche verwendet werden. Sollte dies nicht durchgeführt werden, kann die IP65 Zertifizierung verfallen.
- Ausschnitt – AU-DLM901 – 75mm.
AU-DLM902 – 85mm.
AU-DLM903 – 72mm.
- Netzspannungsleuchten
Schließen Sie das/die Netzstromkabel an die Klemmenleiste an. Stellen Sie sicher, dass keine blanken Leiter vorhanden sind oder die Isolierung eingeklemmt wird.
Leitergröße: 1mm - 2,5mm.
NETZSPANNUNG – (braun) mit der mit L markierten Klemme
NULLLEITER – (blau) mit der mit N markierten Klemme
ERDE – (grün/gelb) mit der mit M markierten Klemme
- Schieben Sie die Federspanner der Montageklappen in den Deckenausschnitt, und drücken Sie den Beleuchtungskörper in die Öffnung. Prüfen Sie auf einen sicheren Halt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lampe sich richtig in der Lampenfassung befindet.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Fig 1



FARETTI DOWNLIGHT IGNIFUGHI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO LASCARNE UNA COPIA DI CONSULTAZIONE PER L'UTENTE / IL TECNICO MANUTENTORE

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Si consiglia di installare il prodotto in conformità con l'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio (National Wiring Regulations). In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Può essere utilizzato con lampade LED, CFL o alogene GU10.
- Tensione massima: 240V 50Hz CA. Dotato di portalamпада GU10 a tensione 240V.
- Assicurarsi che TUTTI i collegamenti elettrici siano serrati senza fili volanti, compresi quelli di fabbrica.
- Questi apparecchi di illuminazione vanno utilizzati esclusivamente in interni. NON installare su intonaci nuovi o zone umide.
- Il materiale intumescente chiude ermeticamente il faretto downlight in caso di incendio.
- Quando si usano lampade alogene, utilizzare esclusivamente lampade con riflettore in alluminio. Da non usare con lampade dicroiche a fasci di luce fredda.
- La superficie illuminata più vicina deve essere almeno a 0,5 m dalla parte anteriore dell'apparecchio.



Apparecchi non idonei al montaggio su superfici normalmente infiammabili in caso di utilizzo di lampade alogene da 50W. Questo faretto downlight da incendio con protezione antincendio va installato su soffitti con protezione antincendio e non va installato su soffitti senza protezione antincendio, ovvero soffitti di legno in caso di utilizzo di lampade da 50W. Può essere montato su superfici normalmente infiammabili se si usano lampade alogene, CFL e LED da 35W.





QUESTO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE NON È IDONEO A ESSERE COPERTO CON MATERIALE ISOLANTE.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE FISSO, ORIENTABILE E IP65

Prima di cominciare l'installazione o la manutenzione, assicurarsi di disinserire l'alimentazione di rete.

- Selezionare la posizione desiderata per l'apparecchio mantenendo le distanze indicate in Fig.1. Fare attenzione a travetti, condutture idriche e cavi elettrici. Per apparecchi con grado di protezione IP65, assicurarsi che la zona di contatto tra l'attacco e la superficie di contatto sia appianata. Si consiglia di applicare un sigillante al silicone tra la guarnizione dell'alloggiamento del faretto downlight e la superficie di montaggio. La mancata applicazione del silicone potrebbe comportare la riduzione del grado di protezione IP65.
- Foro a soffitto: per AU-DLM901: 75mm.
per AU-DLM902: 85mm.
per AU-DLM903: 72mm.
- Lampade a tensione di rete
Collegare il cavo di alimentazione alla morsetteria. Assicurarsi che non ci siano conduttori esposti o isolanti bloccati. Dimensione del conduttore: 1mm – 2,5mm.
FASE (marrone) con il morsetto contrassegnato L
NEUTRO (blu) con il morsetto contrassegnato N
MASSA (verde/giallo) il morsetto contrassegnato
- Far scorrere i perni dei fermagli a molla nel foro a soffitto e spingere l'apparecchio nell'apertura. Assicurarsi che sia ben posizionato.
- Assicurarsi che la lampada sia ben posizionata nel portalamпада.
- Inserire l'alimentazione.



ALS BRANDBESTENDIGD GECLASSIFICEERDE INBOUWSPOTS

LEES VOORAFGAAND AAN INSTALLATIE DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR LAAT EEN EXEMPLAAR ACHTER VOOR DE GEBRUIKER/ONDERHOUDSTECHNICUS OM OP EEN LATER TIJDSTIP TE RAADPLEGEN

BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE

- De installatie dient plaats te vinden in overeenstemming met de meest recente editie van de nationale bedragsvoorschriften Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde electricien.
- Kan worden gebruikt met GU10 LED, CFL lampen of halogeenlampen.
- Maximum stroomspanning 240V 50Hz AC. Geleverd met aangebrachte GU10 lamphouder voor werking met 240V.
- Controleer dat ALLE elektrische verbindingen stevig vast zitten zonder losse draden, ook de in de fabriek aangebrachte verbindingen.
- Deze armatuur mag alleen binnen worden gebruikt - Installeer NIET in nieuw plamstraf of vochtige ruimtes.
- Bij brand wordt de inbouwspot volledig afgedicht door brandvertragend materiaal.
- Bij gebruik met halogeenlampen dient u alleen aluminiumreflektorlampen te gebruiken. Niet te gebruiken met koudlichtlampen.
- Het dichtstbijzijnde verlichte oppervlak moet ten minste 0,5m van de voorzijde van de armatuur zijn verwijderd



Armaturen zijn niet geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken bij gebruik met een 50W lamp.

Deze als brandbestendig geïnclassificeerde inbouwspot is voor installatie in als brandbestendig geïnclassificeerde plafonds en mag niet in niet als brandbestendig geïnclassificeerde plafonds, zoals houten plafonds, worden geïnstalleerd als 50W lampen worden gebruikt. Kan in normaal brandbare oppervlakken worden geïnstalleerd bij installatie met 35W halogeen, CFL en LED lampen.





Deze armatuur is niet geschikt om met isolatiemateriaal bedekt te worden.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE VAST, INSTELBAAR EN IP65

Isoleer voorafgaand aan installatie of onderhoud de netvoeding.

- Kies de gewenste positie voor de armatuur, rekening houdend met de vrije ruimtes die in Fig. 1 zijn aangegeven. Pas op voor steunbalken, waterleidingen en elektrische kabels. Gebruik de sjabloon op de binnenkant van het deksel van de doos voor de uitsnijding in het plafond voor het te monteren type armatuur. Zorg er bij IP65 armaturen voor dat het raakvlak tussen de armatuur en het contactoppervlak glad is gemaakt. Er kan een geschikte siliconenkit tussen de afdichting van de behuizing van de inbouwspot en het montageoppervlak worden gebruikt. Als dit niet wordt gedaan, is het mogelijk dat de IP65-kwalificatie niet langer van toepassing is.
- Uitsnijding - AU-DLM901 - 75mm.
AU-DLM902 - 85mm.
AU-DLM903 - 72mm.
- Netspanningslampen
Verbind de netwerkkabel(s) met het klemmenblok. Zorg ervoor dat er geen blootliggende geleiders of vastzittend isolatiemateriaal aanwezig is.
Geleidermaat: 1mm - 2,5mm.
FASE - (bruin) met klem L
NUL - (blauw) met klem N
AARDE - (Groen/Geel) met klem
- Schuif de poten van de montage-veerbeugels in de uitsnijding in het plafond en druk de armatuur in de opening. Zorg ervoor dat de armatuur stevig vast zit.
- Zorg ervoor dat de lamp op de juiste wijze in de lamphouder geplaatst is.
- Schakel de voeding aan.



Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)



Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungsgebühren von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfallarten und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Besuchen Sie www.auroralighting.com für weitere Informationen zu Garantie- und Bedingungen an unsere erweiterte Garantie. Die Garantie ist ungültig bei Missbrauch, Manipulation und Beschädigung der O.C. Datum Bezeichnung, in einem unsachgemäßen Arbeitsumfeld oder fehlerhafter Installation nach national gültigen Installationsvorschriften. Sollte dieses Produkt während der gültigen Garantiezeit ausfallen wird es kostenfrei ersetzt, dies unterliegt einer korrekten Installation und Rückgabe des fehlerhaften Produktes gemäß unseren AGBs. Aurora übernimmt keine durch den Austausch entstehenden Installationskosten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den im Kaufvertrag gültigen gesetzlichen Garantievorschriften. Aurora behält sich vor Spezifikationen ohne Ankündigung zu verändern.

Aurora Limited 16 Alban Park Hatfield Road St Albans Hertfordshire AL4 0JJ United Kingdom

Website: www.auroralighting.com

Document version - AU-DLM901_902_903_V1_13 - INT

Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora (Solo UK)



La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbano essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate Agenzia competente, centro di smaltimento o rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Vedere www.auroralighting.com per ulteriori informazioni sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Milieubescherming (W.E.E.E.) – Het WEEE Reg.n. van Aurora: WEE/BG0130YX



De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggegooid. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeoefende afvalverwijdering, verzoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoordelijke wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recycelen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advis. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Kijk op www.auroralighting.com voor de volledige details van de garantieregeling en verlangde garantiecondities. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedragsvoorschriften. Indien dit product tijdens de garantperiodes defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten van het land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.



DOWNLIGHTS CON CLASIFICACIÓN ANTI INCENDIOS

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN GUARDE UNA COPIA PARA FUTURA REFERENCIA DEL USUARIO / TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

- Debe realizar la instalación de acuerdo con la última edición de la Normativa Nacional de Cableado. En caso de duda, consulte con un electricista cualificado.
- Se puede usar con lámparas LED, CFL o halógenas GU10.
- Voltaje máximo = 240 V 50 Hz CA. Se suministran con un casquillo GY10 para funcionamiento a 240 V.
- Asegúrese de que TODAS las conexiones eléctricas están bien fijadas sin cables sueltos, incluso las conexiones de fábrica.
- Esta luminaria es exclusivamente para uso interior. NO la instale en áreas húmedas o con escayola fresca.
- El material intumescente sella completamente el downlight en caso de incendio.
- Cuando se utilicen lámparas halógenas, utilice exclusivamente lámparas con reflector de aluminio. No utilitzar con lámparas dicroicas de haz frío.
- La superficie iluminada más próxima debe estar a al menos 0,5 m de la parte frontal de la luminaria



Luminarias no adecuadas para su montaje en superficies normalmente inflamables cuando se utilice con lámparas halógenas de 50 W. Este downlight empujado con clasificación anti incendios es para su instalación en techos con clasificación anti incendios y no se debe instalar en techos sin clasificación anti incendios, es decir, en techos de madera, si se utilizan lámparas de 50 W. Se puede instalar en superficies normalmente inflamables cuando se instale con lámparas LED, CLF y halógenas de 35 W.





Esta luminaria no es adecuada para ser cubierta con material aislante.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN FIJO, ADAPTABLE E IP65

Aste el suministro eléctrico antes de la instalación o el mantenimiento.

1. Seleccione la posición requerida para la luminaria asegurándose de que se respetan los espacios libres que se muestran en la Figura 1. Cuidado con las vigas, las tuberías de agua y el cableado eléctrico. Utilice la plantilla precortada de la tapa interior de la caja para hacer un agujero en el techo para el tipo de luminaria que vaya a instalar. Para las luminarias IP65, asegúrese de alinear el área de contacto entre el dispositivo y la superficie de contacto. Se debe utilizar un sellante de silicona adecuado entre la junta de la carcasa del downlight y la superficie de montaje. De lo contrario, podría no mantenerse la calificación IP65.
2. Recorte – AU-DLM901 – 75 mm.
AU-DLM902 – 85 mm.
AU-DLM903 – 72 mm.
3. Lámparas de tensión de red
Conecte los cables de suministro eléctrico al bloque terminal. Asegúrese de que no quedan conductores expuestos ni aislantes bloqueados.
Tamaño del conductor: 1 mm - 2,5 mm.
FASE – (rojo) a la terminal marcada como L
NEUTRO – (azul) a la terminal marcada como N
TIERRA – (verde/amarillo) a la Terminal marcada como
4. Deslice las patas de los clips de muelle de montaje en el agujero del techo e introduzca la luminaria en la apertura. Asegúrese de que está colocado de un modo seguro.
5. Asegúrese de que la lámpara esté correctamente colocada en el casquillo.
6. Encienda el suministro eléctrico.



Protección medioambiental (WEEE) - Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX



La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. Aurora no impone a sus clientes ningún tipo de recargo por eliminación WEEE de productos sujetos a dicha normativa. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelos de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado. Si, cuando adquirió algún producto Aurora, su proveedor le cobró un recargo por eliminación WEEE, debe ponerse en contacto con su proveedor para que le informe sobre cómo se encargará de la retirada del producto para su correcta eliminación.

GARANTÍA

Ver la web www.auroralighting.com para obtener detalles de garantías y Condiciones y Términos de Extensión de Garantía. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.



BRANDKLASSE DOWNLIGHT

LÄS ANVISNINGARNA NOGRANT, OCH SPARA DEM SOM FRAMTIDA REFERENSMATERIAL FÖR ANVÄNDARE/UNDERHÅLLSTEKNIKER

VIKTIG INSTALLATIONSINFORMATION

- Installationen ska utföras i enlighet med gällande bestämmelser för elinstallation. Fråga en behörig elektriker om råd om du är osäker.
- Kan användas med LED-, lysrör- eller halogenlampor av GU10.
- Högsta spänning: 240 V, 50 Hz AC. Levereras med GU10-lamphållare för 240 V spänning.
- Kontrollera att ALLA elektriska kablar är säkert förbundna utan några lösa parter (gäller även fabriksutförda anslutningar).
- Denna armatur är avsedd endast för inomhusbruk, installera INTE i nyuppförd gips eller fuktiga utrymmen.
- Svällande material som fullständigt tätar armaturen i händelse av brand.
- Vid användning av halogenlampor ska endast lampor med aluminiumreflektor användas. Får inte användas med dikroiska lampor av kalljusreflektortyp.
- Armaturen måste vara placerad minst 0,5 meter från upplysta ytor eller föremål.



Armaturena är inte lämpliga för installation på normalt lättantändliga ytor vid användning med 50 W-lampor. Denna brandklassade infällda armatur är avsedd för installation i brandklassade tak. Den får inte installeras i tak som inte är brandklassade, till exempel trätak, vid användning av 50 W-lampor. Kan installeras på normalt lättantändliga ytor vid användning av 35 W halogen-, lysrör- eller LED-lampor.





Belysningsarmaturen ska inte täckas med isoleringsmaterial.

INSTALLATIONSANVISNINGAR FAST, JUSTERBAR, IP65

Siå från huvudsströmbrytaren innan installation eller underhåll påbörjas.

1. Välj ut en lämplig placering av armaturen; se till att avstånden enligt bild 1 efterföljs. Var uppmärksam på regler, vattenledningar och elkablar. Använd mallen på insidan av locket för att skära ut ett hål i innetaket för den aktuella typen av armatur som ska installeras. För IP65-armaturer ska kontaktytan mellan armaturen och monteringsytan jämnas av. Ett lämpligt tätningsmedel av silikon typ ska appliceras mellan armaturens tätning och monteringsytan. Om detta inte görs upplys inte IP65-klassificeringen.
2. Hålltätning: AU-DLM901: 75 mm.
AU-DLM902: 85 mm.
AU-DLM903: 72 mm.
3. Nätspänningslampor
Anslut nätspänningskabeln till kopplingsplinten. Kontrollera att inga ledare är exponerade och att ingen isolering är fastklämd. Ledararea: 1 mm–2,5 mm.
FASLEDARE – (brun) till plint L.
NOLLEDARE – (blå) till plint N.
JORDLEDARE – (grön/gul) till plint
4. Skjut in benen på de fjädrande fastklämmorna i innetaksränningen och skjut upp armaturen i öppningen. Kontrollera att armaturen är stadigt förankrad.
5. Kontrollera att lampan är korrekt monterad i lamphållaren.
6. Siå på nätspänningen.



كشافات إنارة لأسفل من نوع عام مقاوم للحريق

يُرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل التركيب مع ذلك نسخة للمستعمل / مهندس الصيانة لمرجع إليها في المستقبل

- معلومات عامة للتركيب
- يجب أن يتم التركيب وفقاً لأحدث نسخة من الفلاح الوطنية لتيوليات الأضلاع، رنا إكست في شك اسطر كهربائي مؤهل.
- يمكن استعمالها مع مصابيح من نوع LED GU10 أو مصابيح من نوع CFL أو مصابيح
- تيار كهربائي مزود بتأطيلة لأضلاعاً 240 فولت ووتود 50 هرتز. محيوطاً بتأطيلات مصابيح GU10/استخدامات 240 فولت.
- تأكد من أن كل التيوليات الكهربائية محكمة بدون ضغوت سائبة بما في ذلك تيوليات المصنع.
- تجهيزات الإنارة هذه لا تستعمل الداخلي فقط. لا يجب تركيبها في المناطق المغطاة بالحصص (الأسرّة، أو المناطق الرطبة.
- المواد المشتملة النجيب تنحب تماماً تجهيزات الإنارة في حالة نشوب حريق.
- عند استعمال مصابيح هالوجين اصطل مصابيح ذات عاكسات من الألمونيوم. لا يجب عدم استعمالها مع المصابيح لثابتة اللون ذات الأضلاع الباردة.
- يجب أن يكون أقرب سطح حذاء على مسافة لا تقل عن 0,50متر من واجهة تجهيزات الإنارة.





تجهيزات الإنارة غير ملائمة لتثبيتها على السطح القابلة للاشتعال عادة عند استخدام مصابيح هالوجين 50 وات. يجب تركيب كشافات الإنارة ذات التركيب الغازي المقاومة للحريق في سقفوف مقاومة للحريق مثل السقفوف الداخلية الخشبية في حالة استعمال مصابيح 50 وات، ويمكن تركيبها بداخل السطح القابلة للاشتعال عادة عند تركيبها مع مصابيح هالوجين أو CFL و LED بقدرة 35 وات.

تركيبية الإنارة هذه غير ملائمة لتغطيتها بمادة العزل.



- تعليمات تركيب ثلثة بانضاطفة - IP65
- 1- قبل بدء التركيب أو الصيانة، اعمل الكيهوب مع الكيهوب من مع الغاز الكيهوب. احرر الموضع المطلوب لتركيب الإنارة مع مراعاة مسافات الاضداد الموضحة في شكل 1. احرص من العوازل وأكواب المياه والكبلات الكيهوبية. استعمل لوحة المعارة الموجودة علة الغطاء الداخلي للمصالح لتفطع فتحة في السقف لنوع تجهيزات الإنارة IP65. وتجهيزات الإنارة IP65 تأكد من تخطيط التراسي بين التركيبه ونسب ونسب الاتصال. ويمكن استعمال مادة احكام سليكونية ملائمة بين طوق القوس (الحاسكيت) لتعظيف تجهيزات الإنارة ونسب التركيب. وقد يؤدي التقصير في مراعاة ذلك إلى عدم المحافظة على فئة المقاومة IP65
 - 2- القاطع - 75 – AU-DLM901 م
85 – AU-DLM902 م
72 – AU-DLM903 م
 - 3- مصابيح تعمل بولطية مع التيار ومثل كابل أو كابلات مع الغاز الكيهوب مع بلك أطراف التوصل وتأكد من عدم وجود موصلات عارية أو عزل مخصب. مقياس الموصلة: 1 – 2,5 م.
مكتوب LIVE – (بي) مع طرف التوصل النسي بلا ملا N
مجاله NEUTRAL – (أزرق) مع طرف التوصل النسي بلا ملا N
أرضي EARTH – (أصفر/أخضر) مع طرف التوصل النسي بلا ملا
 - 4- ألق أول مشاك وإبريس التثبيت بداخل فتحة التثبيت بالسقف واضبط تجهيزات الإنارة لأعلى بداخل الفتحة. تأكد من أنها مثبتة في مكانها بإحكام.
 - 5- تأكد من تركيب المصباح بالكيفية السليمة في حامل المصباح.
 - 6- ومثل بمصغر التيار الكيهوب.



الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (W.E.E.E)). رقم التسجيل وفقاً للوائح WEEE لشركة Aurora هو WEE/BG0130YX

تمتبا لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية (WEEE)، أن أي من منتجاتنا التي تظهر عليها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى، ولا تحتمل شركة Aurora أي مسؤوليات بخصوص من المنتج وفقاً للوائح WEEE لعلامها نظير المنتجات المتأثرة فيما يتعلق بالبيع WEEE. ولتبع الضرر المحتمل للبيئة أو لصحة الإنسان عند التخلص من الفضلات بدون سيطرة، يرجى فصل أي منتج من هذه المنتجات عن أي أنواع فضلات أخرى وإعادة تدويرها بأسلوب يتسم بالمسؤولية بمرافقكم المحلية. راجع مع السلطة المحلية، أو مركز التدوير أو تاجر التجزئة للحصول على المشورة بخصوص التدوير. وعند شراكت أحد منتجات Aurora ، فنسوف نقوم المتعهد بتحويل رسم التخلص من المنتج وفقاً للوائح ويجب WEEE عليك أن تتصل بالمتعهد للحصول على المشورة عن قيام بأحد المنتج التخلص منه بطريقة سليمة.



الرجاء تصفح www.auroralighting.com لمعرفة تفاصيل وشروط الكفالة وشروط تعديدها. الكفالة تصبح لاحية في حالة الاستعمال الخاطيء، العبث، إزالة لتصاق تايخ الفحص، التركيب في أحوال غير مناسبة أو التوصل بغير المواصفات الحالية المعتمدة من الدولة. في حال فشل هذا المنتج من أداء المظلوب فسوف يستبدل بدون أي كلفة بشرط التركيب الصحيح وإعادة المنتج التالف. Aurora ليست مسؤولة عن تكاليف التركيب المترتبة على استبدال المنتج. هذه الكفالة إضافة قانونية في بلد الشراء. تحتفظ Aurora بحق تغيير المواصفات بدون سابق تنبيه.

الضمان